

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер БГРЭС

Беларев И.А.

"26" 08 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

планируемых работ

к смете №5009.ТОиР.Зис.2019.0699

Устройство страховочной системы подкрановых путей в турбинном отделе здания главного корпуса Беловской ГРЭС


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Инвентарный номер	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Монтажные и пусконаладочные работы

1	БГ00000079	Смонтировать горизонтальную страховочную систему Тавсаfe согласно проектной документации ООО "Методический центр разработки и внедрения СИЗ и САС" на оснащение стационарной горизонтальной анкерной страховочной системой крановых путей турбинного отделения СТК Беловская ГРЭС	Монтаж страховочной системы (монтажные работы): - установка концевых анкерных точек; - установка промежуточных анкерных точек; - заведение стального троса в анкерные точки; - натяжка, обрезка стального троса; - установка подвижных кулис; - установка информационной таблички.	шт.	1	Прайс Письмо №59 от 21.02.19
2			Трос из нержавеющей стали Ø8 мм	м	936	Прайс Письмо №59 от 21.02.19
3			Концевой набор из нержавеющей стали END KIT BV	шт	4	Письмо №59 от 21.02.19 Прайс
4			Промежуточный анкер из нержавеющей стали	шт	36	Письмо №59 от 21.02.19 Прайс
5			Стандартная страховочная каретка	шт	6	Письмо №59 от 21.02.19 Прайс
6			Страховочная привязь ТА32Р профессиональная	шт	3	Письмо №59 от 21.02.19 Прайс

7			Устройство втягивающего типа с текстильным стропом от Tracel	шт	6	Прайс Письмо №59 от 21.02.19
8			Информационная табличка	шт	2	Прайс Письмо №59 от 21.02.19
9			Анкерная шпилька HST3	шт	40	Прайс Письмо №59 от 21.02.19
10			Сдача оборудования в эксплуатацию	к-т	1	

Составил инженер ОНЗис:  Захаров Р.О.
(должность, подпись, расшифровка)