

Опросный лист
на автоматические выключатель типа ВА57-39

1	Маркировка автомата	ВА57-39-340010
2	Количество полюсов	2
3	Номинальное напряжение сети 50Гц, В	380
4	Номинальный ток, А	630
	Род тока	АС
5	Исполнение	Стационарный с ручным приводом, Вертикальное.
6	Присоединение	Верхнее Переднее медной шиной Нижнее Переднее двумя алюминиевыми кабелями с каб.наконечниками
7	Вид расцепителей	тепловой и электромагнитный
8	Доп. сборочные единицы	ВКС 2з+2р; Шина медная: 50*5 - 3м Комплект межполюсных перегородок Пружина тарельчатая 23х10,2х1,0 12 шт. Комплект переходных шин
9	Климатическое исполнение	У3
10	Комплект эксплуатационной документации	Инструкция ТО, технический паспорт и сертификат на изделия
11	Назначение установки	РУСН ЭФ бл.8
12	Основание на приобретение	Реконструкция панелей секции 0,4кВ открытого типа
13	Информация о заказчике	Рефтинская ГРЭС. Служба РЭО

Согласовано
инженер ТМО
ВСП Рефтинская ГРЭС
Валентин
до 15.05.2014