

Новосибирский филиал Акционерного общества  
«Сибирский инженерно – аналитический центр»  
(НФ АО «СИБИАЦ»)

Лаборатория контроля энергетических масел и топлива участок № 4

630032, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 102  
E-mail: [priemNFIAC@sibgenco.ru](mailto:priemNFIAC@sibgenco.ru)  
ИНН 4205062301, КПП 420501001  
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»  
р/с 40702810300340001298, БИК 040407877

ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА  
Стороннего мазута  
№ 514 от 29.05.2019 г.

1. Проба: *Мазут*
2. Наименование предприятия: *АО «СИБЭКО» филиал «Тепловые сети»*
3. Место отбора: *Мазутный резервуар №2 (РВС-5000) (Котельная №34, НСО, г. Новосибирск, ул. Петухова, 49а.)*
4. Средства измерения, номер свидетельства о поверке и дата следующей поверки:  
*Секундомер механический СОСпр.рег.11519-06, зав. № 9711, пов. № 386247 поверен до 11.04.2019г.; Прибор определения температуры вспышки в открытом тигле ТВ0 зав. № 2918 пов. № 105 поверен до 21.09.2018.; термометр для испытания нефтепродуктов ТН- 2 М зав.№ 199 пов.№291833 поверен до 14.03.2021.; Ареометр АН (950-980) зав.№94, пов.394556, поверен до 29.02.2020г.; Калориметр бомбовый «IKA-calorimeter system» модель С-5000 зав.№ 00.26.10.12 пов. № 432221, поверен до 27.11.2019.; Бомба калориметрическая С5010, зав. № 00.26.4731, пов. № 2816, поверен до 17.12.2019.*

| п/п | Наименование показателей            | Ед. изм.          | Нормативный документ | Норма НД                                 | Результаты анализов |
|-----|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|
| 1.  | Вода                                | %                 | ГОСТ 2477-2014       | <1 %                                     | 35%                 |
| 2.  | $T^0$ С вспышки,<br>$^0C$ .         | $^0C$             | ГОСТ 4333-87         | > 110                                    | -                   |
| 3.  | Плотность $t$<br>$20^0C$ , не менее | кг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 3900-85         | Не нормируется, определение обязательно. | 0,998               |

Техник-лаборант 1 категории

Инженер 1 категории

Начальник лаборатории

Шарапова Н.Н.

Рудинская Т.Ю.

Пантелеев А.М.

Частичная перепечатка протокола без разрешения аналитической лаборатории недопустима.